

Số: /TMCg-YHCTĐN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc chào giá bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải
tại Bệnh viện Y học cổ truyền trong 02 năm

Kính gửi: Các quý Công ty.

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu **bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải trong 02 năm** tại Bệnh viện.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nêu trên. Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực này tham gia chào giá (theo danh mục gửi kèm).

Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên, đóng dấu khi nộp bảng chào giá (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu);
- Bảng báo giá phải ghi rõ thời gian báo giá và hiệu lực báo giá;
- Giá chào bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), giao hàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng;
- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử;
- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá đến:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3696.123. File mềm xin vui lòng gửi về email: benhvienyhoccotruyen@danang.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến 09h00 ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website);
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ánh

thuynt16-18/08/2025 13:36:37-thuynt16-thuynt16

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC BẢO TRÌ:
BẢO TRÌ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG 02 NĂM
(Kèm Thư mời chào giá số /TMCG-YHCTĐN ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

I/ Nội dung thực hiện bảo trì trong 02 năm:

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị tính	Tần suất thực hiện	Yêu cầu về kết quả
Kiểm tra thiết bị của hệ thống					
1	Kiểm tra bơm bể điều hòa Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm) + Xích kéo của hệ thống bơm	02	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
2	Kiểm tra máy thổi khí Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của máy thổi khí + Mức dầu (nếu thiếu phải châm thêm đúng yêu cầu) + Áp suất khí duy trì + Lượng khí duy trì + Nhiệt độ động cơ + Vệ sinh lọc gió đầu hút +Dầu curoa, bao che an toàn	02	Máy	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
3	Kiểm tra bơm định lượng	02	Bơm	3 tháng/	Hoạt

	Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm định lượng + Đường ống dẫn hoá chất + Các khớp nối			lần	động bình thường
4	Kiểm tra bơm hồ gom Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm) + Xích kéo của hệ thống bơm	02	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
5	Kiểm tra bơm khuấy hoá chất Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm	01	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
6	Kiểm tra bơm khuấy bể lắng Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Kiểm tra các hệ thống gá đặt của bơm bể lắng	01	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
7	Kiểm tra bơm bùn	03	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động

	Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm) + Xích kéo của hệ thống bơm				bình thường
8	Kiểm tra bơm đẩy hoá chất lên tháp khử mùi Nội dung công việc: Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm	02	Bơm	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
9	Kiểm tra vệ sinh lưới và song chắn rác Nội dung công việc: + Vệ sinh sạch sẽ lưới và song chắn rác	01	HT	3 tháng/ lần	Vệ sinh sạch sẽ rác
10	Kiểm tra, vệ sinh vớt rác tại bể thu gom, bể sinh học, bể lắng, bể tách mỡ, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể khử trùng, bể gom bùn, chứa bùn	01	HT	3 tháng/ lần	Vệ sinh sạch sẽ rác
11	Kiểm tra hệ thống van tay Nội dung công việc: + Tình trạng đóng mở phù hợp	01	HT	3 tháng/ lần	Phao hoạt động bình thường
12	Kiểm tra hệ thống phao điện Nội dung công việc: + Tình trạng đóng ngắt, vị trí đầu nổi	01	HT	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường

13	Kiểm tra đường ống, đồng hồ đo nước thải đầu vào Nội dung công việc: + Kiểm tra rò rỉ đường ống và tình trạng hoạt động của đồng hồ	01	HT	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
14	Vệ sinh súc rửa 3 tank chứa hoá chất	01	Bồn	15 ngày/ lần	Vệ sinh sạch sẽ
15	Kiểm tra, vệ sinh hệ thống tủ điện, kiểm tra test lỗi chương trình trên PLC, kiểm tra các thiết bị điện tại tủ điều khiển	01	HT	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
16	Kiểm tra và duy trì tình trạng của bùn hoạt tính, vi sinh vật trong nước thải	01	HT	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
17	Kiểm tra sơ bộ PH và DO trong nước thải	01	HT	3 tháng/ lần	Hoạt động bình thường
Châm hoá chất					
18	Pha và châm dung dịch PAC vào bồn chứa 500 lít (7,5 kg/15ngày)	01	Bồn	15 ngày/ lần	Châm hoá chất theo đúng yêu cầu
19	Pha và châm dung dịch NAOH vào bồn chứa 500 lít (1kg/15ngày)	01	Bồn	15 ngày/ lần	Châm hoá chất theo đúng yêu cầu
20	Pha và châm dung dịch NAOCL vào bồn chứa 500 lít (2,5kg/15ngày)	01	Bồn	15 ngày/ lần	Châm hoá chất theo đúng yêu cầu

II/ Hoá chất châm vào hệ thống trong 02 năm:

STT	Nội dung	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Hoá chất trợ lắng PAC (15kg/ tháng)	360	Kg	Yêu cầu hoá chất có hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhập hàng từng đợt
2	Hoá chất khử mùi NAOH (2kg/ tháng)	48	Kg	Yêu cầu hoá chất có hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhập hàng từng đợt
3	Hoá chất khử trùng NAOCL (5kg/ tháng)	120	Kg	Yêu cầu hoá chất có hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhập hàng từng đợt

PHỤ LỤC 02

Mẫu báo giá của bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng
 (Đính kèm Thư mời chào giá số / TMCG-YHCT ngày tháng năm 2025
 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2025

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Theo Thư mời chào giá...../TMCG-YHCTĐN ngày.../.../2025 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng,

Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1						

(Số tiền bằng chữ:.....)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan.

Trân trọng./.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)