

Số: /TMCG-YHCTĐN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc chào giá bảo trì hệ thống khí y tế

Kính gửi: Các quý Công ty.

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu bảo trì hệ thống khí y tế tại Bệnh viện.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nêu trên. Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực này tham gia chào giá (theo danh mục gửi kèm).

Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên, đóng dấu khi nộp bảng chào giá (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu);
- Bảng báo giá phải ghi rõ thời gian báo giá và hiệu lực báo giá;
- Giá chào bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), giao hàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng;
- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử;
- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá đến:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 77- Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3696.123. File mềm xin vui lòng gửi về email: benhvienyhoccotruyen@danang.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến 09h00 ngày 8 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website);
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ánh

thuynt16-02/12/2025 07:44:10-thuynt16-thuynt16-thuynt16

PHỤ LỤC 01**Bảo trì hệ thống khí y tế**

(Kèm Thư mời chào giá số /TMCG-YHCTĐN ngày tháng năm 2025
của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Nội dung	HSX	SL	ĐVT	Công việc bảo trì
1	Hệ thống cung cấp oxy chai (2 x 10 chai) - Điều áp cao áp - Bộ chuyển đổi tự động - Valveb VSP - Mạng ống dẫn khí	Air Liquide Medical System - (ALMS) - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn - Kiểm tra rò rỉ và xử lý
2	Hệ thống cung cấp hút Hospivac G E40.R - Ba máy bơm hút - Bộ lọc khuẩn FD130DP - Bộ điều khiển trung tâm MIL - Bình chứa 1000 lít - Mạng ống dẫn khí	Mil's - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Kiểm tra lọc vi sinh, thay thế lõi lọc kín cần - Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra khớp nối - Kiểm tra dòng điện tải máy hút - Kiểm tra seal đệm trục roto - Kiểm tra rò rỉ và xử lý

STT	Nội dung	HSX	SL	ĐVT	Công việc bảo trì
3	Hệ thống cung cấp nén Airmil's G MVA9 - Ba máy nén khí - Bộ xử lý không khí SEC 7HC - Bộ điều khiển trung tâm MIL - 01 Bồn chứa 100 lít - Mạng ống dẫn khí	Mil's - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Vệ sinh thiết bị, kiểm tra và xử lý rò rỉ - Kiểm tra hoạt động của các van - Kiểm tra hoạt động cường bức của bộ sấy - Kiểm tra vệ sinh lọc khí - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra độ căng dây cuaro - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra hệ thống xả nước - Kiểm tra van giảm áp, van an toàn - Kiểm tra dòng tải điện, nhiệt độ của máy nén
4	Hệ thống báo động Báo động trung tâm 01 VIGI 3055 02 VIGI 3033 02 hộp van 3 loại khí	ALM - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Kiểm tra hoạt động của thiết bị có tốt không, tất cả đèn phải hiện thị và âm thanh báo động phải làm việc - Kiểm tra áp suất hiển thị mỗi kênh báo với đồng hồ kết nối thiết bị - Kiểm tra ngưỡng cài đặt báo động cho từng kênh cảnh báo - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị - Tạo ngắn mạch điểm nối đầu dò kiểm tra màn hình hiển thị - Thay đổi áp suất và kiểm tra các kênh báo
5	Ngõ ra bao gồm - Ngõ ra oxy: 85 - Ngõ ra hút: 73 - Ngõ ra nén 4 bar:	ALMS - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Bảo trì ruột khẩu, thay thế khi cần - Kiểm tra áp suất và lưu lượng - Kiểm tra rò rỉ và xử lý

STT	Nội dung	HSX	SL	ĐVT	Công việc bảo trì
	47 - Ngõ ra nén 7 bar: 3 - Ngõ ra Agss: 02				
6	Thiết bị ngoại vi - 40 Lưu lượng kế và bình tạo ẩm - 40 Điều áp cố định và phụ kiện - 02 Điều áp hút di động - 20 Đầu nối khí nén - 20 Đầu nối oxy - 03 đầu nối air 7 - 03 đầu nối Agss + dây nối	Technologie Medical e - Pháp	1 HT	4 tháng/lần	- Kiểm tra các hoạt động thiết bị
7	Thiết bị đầu cuối - Hộp đầu giường Fluidys T - Giá treo trần phòng mổ Model: Independent 301	TLV - Pháp Martin - Đức	1 HT	4 tháng/lần	- Kiểm tra các hoạt động thiết bị
Tổng cộng: 7 mục					

PHỤ LỤC 02

Mẫu báo giá của bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng
 (Đính kèm Thư mời chào giá số / TMCG-YHCTĐN ngày tháng năm 2025
 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2025

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 77 -Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Theo Thư mời chào giá...../TMCG-YHCTĐN ngày.../.../2025 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng,

Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Mô tả	Hãng sx	Số lượng	Đơn vị tính	Nội dung bảo trì	Thành tiền	Ghi chú
1							

(Số tiền bằng chữ:.....)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan.

Trân trọng./.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)