SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 665 /TMCG-YHCTĐN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Kính gửi: Các quý Công ty.

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nêu trên. Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực này tham gia chào giá (theo danh mục gửi kèm).

Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên, đóng dấu khi nộp bảng chào giá (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu);

- Bảng báo giá phải ghi rõ thời gian báo giá và hiệu lực báo giá;

- Giá chào bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), giao hàng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng;

- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử;

- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

Đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá đến:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 77- Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3696.123. File mềm xin vui lòng gửi về email: benhvienyhoccotruyen@danang.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến 09h00 ngày 1 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website);
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Ánh

PHỤ LỤC 01

(Kèm Thư mời chào giá số 665 /TMCG-YHCTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Định kỳ	Công việc bảo trì
1	Kiểm tra trung tâm báo cháy	Tủ	3	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra nguồn điện, tín hiệu cảnh báo, khả năng tiếp nhận và xử lý tín hiệu của trung tâm; vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống.
2	Kiểm tra (đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút nhấn, modul, chuông báo, đèn báo)	Thiết bị	625	6 tháng/ 1 lần	Vệ sinh thiết bị, kiểm tra độ nhạy và khả năng hoạt động của đầu báo; kiểm tra âm thanh chuông, tín hiệu đèn và khả năng truyền tín hiệu báo cháy, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
3	Kiểm tra tủ điều khiển bơm chữa cháy, vệ sinh tủ điều khiển	Tủ	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra hệ thống điện, aptomat, relay, contactor và các thiết bị trong tủ; vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra chế độ vận hành tự động và bằng tay.
4	Kiểm tra máy bơm chữa cháy điện	Cái	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra tình trạng vận hành của máy bơm, nguồn điện cấp, áp lực hoạt động, các khớp nối và đường ống; chạy thử để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
5	Kiểm tra bơm bù áp	Cái	1		Kiểm tra khả năng duy trì

				6 tháng/ 1 lần	áp lực của hệ thống, tình trạng hoạt động của bơm, tín hiệu điều khiển và các phụ kiện liên quan.
6	Kiểm tra van khóa, van báo động, van một chiều	Hệ thống	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra độ kín, khả năng đóng/mở của van; kiểm tra tình trạng rò rỉ, ăn mòn và đảm bảo các van hoạt động đúng chức năng.
7	Kiểm tra hệ thống đường ống chữa cháy	Hệ thống	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra tình trạng hệ thống đường ống, giá đỡ, các mối nối và mặt bích; xử lý rò rỉ, siết chặt các vị trí lỏng nhằm đảm bảo an toàn vận hành.
8	Kiểm tra bơm diesel	Cái	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra tình trạng hoạt động của động cơ diesel, bình ắc quy, mức nhiên liệu, hệ thống làm mát và khả năng vận hành của máy bơm khi mất điện.
9	Kiểm tra hệ thống họng nước chữa cháy, cuộn vòi chữa cháy, đường ống, luppe	Hệ thống	1	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra tình trạng họng nước, cuộn vòi, lăng phun và đường ống; đảm bảo không rò rỉ, hư hỏng và sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.
10	Kiểm tra bình chữa cháy xách tay	Bình	178	6 tháng/ 1 lần	Kiểm tra áp suất bình, niêm chì, vòi phun và tình trạng bình chữa cháy; vệ sinh, sắp xếp đúng vị trí và đề xuất thay thế các bình không đảm bảo chất lượng.

11	Chạy thử và kiểm tra vận hành toàn bộ hệ thống	Hệ thống	1	6 tháng/ 1 lần	Vận hành đánh giá tổng thể hệ thống
Tổng cộng: 11 mục					

PHỤ LỤC 02

Mẫu báo giá của bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

(Đính kèm Thư mời chào giá số 665 / TMCG-YHCTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …… tháng …… năm 2026

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 77 -Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Theo Thư mời chào giá...../TMCG-YHCTĐN ngày…/…/2026 của Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1					

(Số tiền bằng chữ:.....)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan.

Trân trọng./.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)