SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1359 /YCBG-YHCTĐN

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải trong 01 năm với công suất hệ thống 330 m3/ngày đêm

Kính gửi: Các đơn vị bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Việt Nam

Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu **bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải trong 01 năm** chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở bảo trì và vận hành, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng kính mời các đơn vị quan tâm, cung cấp bảng chào giá.

*** Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm thực hiện: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng

*** Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá**

- Họ Tên: Nguyễn Khánh Duy

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0236.3696.123

- Địa chỉ: 77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng

- Email: benhvienyhoccotruyendn@gmail.com

*** Cách thức tiếp nhận báo giá**

Lưu ý: hệ thống đã có chức năng cho phép Nhà thầu gửi báo giá online trên hệ thống

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

- Địa điểm phát hành YCBG: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ sau khi đăng tải yêu cầu báo giá thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước 9h00 **ngày 01 tháng 10 năm 2026**. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: **90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026**

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLCL (để đăng website);
- Lưu: VT, TC - KT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Ánh

ynq - 28/09/2026 07:36:07 - ynq - ynq - ynq

Phụ lục:

Chi tiết bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải trong 01 năm với công suất hệ thống 330 m3/ngày đêm

(*Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1359/YCBG-YHCTĐN ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng*)

STT	Danh mục hàng hoá / dịch vụ	Mô tả, yêu cầu về hàng hoá / dịch vụ	Địa điểm thực hiện dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến	Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	**Kiểm tra thiết bị của hệ thống trong 01 năm**	1/ Kiểm tra bơm bể điều hòa **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm) + Xích kéo của hệ thống bơm	**Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng (77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng)**	Định kỳ 1 tháng/ lần	02	Bơm
		2/ Kiểm tra máy thổi khí **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của máy thổi khí + Mức dầu (nếu thiếu phải châm thêm đúng yêu cầu) + Áp suất khí duy trì		Định kỳ 1 tháng/ lần	02	Máy

ynq - 28/09/2026 07:36:07 - ynq - ynq - ynq

		+ Lượng khí duy trì + Nhiệt độ động cơ + Vệ sinh lọc gió đầu hút +Dâu curoa, bao che an toàn				
		3/ Kiểm tra bơm định lượng **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm định lượng + Đường ống dẫn hoá chất + Các khớp nối		Định kỳ 1 tháng/ lần	02	Bơm
		4/ Kiểm tra bơm hố gom **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm), vệ sinh hố gom + Xích kéo của hệ thống bơm		Định kỳ 1 tháng/ lần	02	Bơm
		5/ Kiểm tra bơm khuấy hoá chất **Nội dung công việc:**		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	Bơm

ynq - 28/09/2026 07:36:07 - ynq - ynq - ynq

		Kiểm tra + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm				
		6/ Kiểm tra bơm khuấy bể lắng **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Kiểm tra các hệ thống gá đặt của bơm bể lắng		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	Bơm
		7/ Kiểm tra bơm bùn **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm + Vệ sinh bơm (đầu bơm) + Xích kéo của hệ thống bơm		Định kỳ 1 tháng/ lần	03	Bơm

ynq - 28/09/2026 07:36:07 - ynq - ynq - ynq

		8/ Kiểm tra bơm đẩy hoá chất lên tháp khử mùi **Nội dung công việc:** **Kiểm tra** + Hoạt động của bơm + Độ cách điện của bơm + Dòng điều khiển bơm		Định kỳ 1 tháng/ lần	02	Bơm
		9/ Kiểm tra vệ sinh lưới và song chắn rác **Nội dung công việc:** + Vệ sinh sạch sẽ lưới và song chắn rác		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		10/ Kiểm tra, vệ sinh vớt rác tại bể thu gom, bể sinh học, bể lắng, bể tách mỡ, bể thiếu khí, bể hiếu khí, bể khử trùng, bể gom bùn, chứa bùn		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		11/ Kiểm tra hệ thống van tay **Nội dung công việc:** +Tình trạng đóng mở phù hợp		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		12/ Kiểm tra hệ thống phao điện **Nội dung công việc:** + Tình trạng đóng ngắt, vị trí đấu nối		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		13/ Kiểm tra đường ống, đồng hồ đo nước thải đầu vào		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT

ynq - 28/09/2020 07:26:07 - ynq - ynq - ynq

		Nội dung công việc: + Kiểm tra rò rỉ đường ống và tình trạng hoạt động của đồng hồ				
		14/ Vệ sinh súc rửa 3 tank chứa hoá chất		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	Bồn
		15/ Kiểm tra, vệ sinh hệ thống tủ điện, kiểm tra test lỗi chương trình trên PLC, kiểm tra các thiết bị điện tại tủ điều khiển		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		16/ Kiểm tra và duy trì tình trạng của bùn hoạt tính, vi sinh vật trong nước thải		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
		17/ Kiểm tra sơ bộ PH và DO trong nước thải		Định kỳ 1 tháng/ lần	01	HT
2	**Châm hoá chất trong 01 năm**	1/ Pha và châm dung dịch PAC vào bồn chứa 500 lít (7,5 kg/15ngày)	**Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng (77 Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng)**	Định kỳ 15 ngày/ lần	01	Bồn
		2/ Pha và châm dung dịch NAOH vào bồn chứa 500 lít (1kg/15ngày)		Định kỳ 15 ngày/ lần	01	Bồn
		3/ Pha và châm dung dịch NAOCL vào bồn chứa 500 lít (2,5kg/15ngày)		Định kỳ 15 ngày/ lần	01	Bồn

ynq - 28/09/2026 07:26:07 - ynq - ynq - ynq